

PILISCSÉV

BÉKEÚT - VÖRÖSVÁRI UTI
KERESZTERÖDÉS VÍZRAJZA (CSAPADEKvíz)


p8, KT elér

KT/
SK

Tc: Kosáthné Rókolya Bernadett
Polgármester rehete!


ÖF összefolyó rabs

- ① Jt lejtések irányára nyílt fogadó akna megelőzéssel
zöldba befolyik a víz az utról
zöldba NEM folyik be a víz az utestről
- ② Öntöttvás csatornával $50 \times 50 \text{ cm}$
- ③ Létesítendő nyílt akna - árokkel
- ④ Uttestról bevezető al árokba
csapadékvízzel




VÁRHATÓ ESÖZÉSEK OKOZTA KÖVETKEZMÉNYEI

- ① Kereszteröde's elhelyezkedése olyan, hogy itt nem kell számolni a környező hegyekből összegyűlt nagymennyiség vizrel. A községnél er a veszély a Gyóni Göla uti vonalat érinti
- ② Nagymennyiségi esetnél (Nem felhőszakadás) előfordul a Vörösvári utcái elején lévő 3db öntöttvas csatornával felettes átcsapoda's, e's a Temető utcából árokba be nem folyt víz együttes megjelenése amelyekből kb 300 m³/nap is adódhat
ennek normalizálására szükséges megepítési a ③ nyílt aknát árokba
- ④ Felhőszakadásnál 1-2 drán belüli 50 mm csapadékknál már eren megoldás nem nyit kello birtokigot javaslat a lefeszítendő összefogló raks, mely a föld alatti csatornába vezetve a vizet.
- ⑤ Belejtő 55/A előtti behajtóval minden keppen szükséges megepítési ötletektől az árokba vezető betonozást mert ez megoldana a folyt báholású erózióját.
- ⑥ Lefeszítendő összefogló raks megepítése már nehézebb feladat: figyelembe kell venni
- nehéz gépjárművel áthidalását (Pilisi Parkerdőtől)
 - a szabadtéri majd csatlakozás,
 - ut rekonstrukciója (fele), lerakása többlélelű sebességgel korlátozásossal
 - építési terv vb. minőségi betonvásút fedracs terve stb.
 - hosszabb átfutás
- ⑦ Javaslat építésre 3 ill. 4 pont vonatkozásában



anyagnéhelyet:

- 30 als 40x40x6 cm játólár
- 0,5 m³ sóder
- 1,5 g cement (625g 25kg)



anyagnéhelyet:

- 0,25 m³ sóder
- 0,75 g cement (325g 25kg)

- Összefoglalás megoldására nem adunk vállalatot kb 6 m hosszban min 30 cm széles 50cm mély telepen 5-10 t/helyi nyomást bíró rabs.

VÉGKÖVETKEZETÉS

- Teljeskörű megoldást csak a megepítendő rabs 6m nem kell megepíteni a
- Ebben az esetben (3) nyílt aknát.
- Fehőszakadást kivéve a (3) akna megepítése is sikeres, de a 3 db natúrmarhát tintítását el kell végezni.
- (4) jelű Beke ít 55/A előtti megepítése mindenkorban fontos lenne.

Mihov Mihaly

- Peto S -
Peto Sátor